

➤ Attuale configurazione del gruppo di trasformazione:

- n° 1 trasformatore in resina da 250 kVA
- n° 1 trasformatore in resina da 1000 kVA
- n° 1 trasformatore in resina da 1000 kVA I tre trasformatori sono alloggiati in appositi box metallici. (vedi foto)



➤ Attuale configurazione del quadro di media tensione:

- n° 1 risalita cavi
- n° 1 dispositivo generale
- n° 1 protezione trafo 1
- n° 1 protezione trafo 2
- n° 1 protezione trafo 3

stato attuale del quadro MT (vedi foto)

